

宁波埃美柯水表有限公司

# 检测报告

TEST REPORT

证书编号: AM170625-1



计量器具名称 077 旋翼式液封水表 (铁壳)

型号 / 规格 LXSY-80E~150E

制造单位 宁波埃美柯水表有限公司

检定结论 合格



地址: 宁波骆驼通和东路 68 号

邮编: 315202

检定依据：GB/T778-2007/ISO4064：2005

《封闭满管道中水流量的测量饮用冷水水表和热水水表》

JJG162-2009 《冷水水表》

检定的主要计量标准器具和设备

序号	检验设备名称	规格
1	水表检定装置	DN50~125 DN80~200 DN50~300
2	水表耐压测试台	DN50~200
3	游标卡尺	0~300mm

检定结果

项目	内 容		结论
公称口径	LXSY-80E	DN80	合格
	LXSY-100E	DN100	合格
	LXSY-150E	DN150	合格
指示范围及 颜色标记	LXSY-80E	符合要求	合格
	LXSY-100E	符合要求	合格
	LXSY-150E	符合要求	合格
外观检查	标志齐全、正确，封印完好、完整		合格
过载流量	LXSY-80E	50m <sup>3</sup> /h	合格
	LXSY-100E	78.8m <sup>3</sup> /h	
	LXSY-150E	200m <sup>3</sup> /h	
常用流量	LXSY-80E	40m <sup>3</sup> /h	合格

	LXSY-100E	63m <sup>3</sup> /h	
	LXSY-150E	160m <sup>3</sup> /h	
分界流量	LXSY-80E	8m <sup>3</sup> /h	合格
	LXSY-100E	12.6m <sup>3</sup> /h	
	LXSY-150E	32m <sup>3</sup> /h	
最小流量	LXSY-80E	2 m <sup>3</sup> /h	合格
	LXSY-100E	3.15m <sup>3</sup> /h	
	LXSY-150E	8m <sup>3</sup> /h	
密封检查	1.6MPa / 1Min		合格
压力损失	Δ p63		合格
试验结论	合格		

检定员: 检 11      核验员: 检 7      日期: 2017-04-25

