

宁波埃美柯水表有限公司

# 检测报告

TEST REPORT

证书编号: AMI70630-5



计量器具名称 024 复式水表

型号 / 规格 LXF-50E~100E

制造单位 宁波埃美柯水表有限公司

检定结论 合格



地址: 宁波骆驼通和东路 68 号

邮编: 315202

电话: 0574-86590821

传真: 0574-86590822

《封闭满管道中水流量的测量饮用冷水水表和热水水表》

JJG162-2009 《冷水水表》

检定的主要计量标准器具和设备

序号	检验设备名称	规格
1	水表检定装置	DN50~125 DN80~200
2	水表耐压测试台	DN50~200
3	游标卡尺	0~300mm

检定结果

项目	内 容		结论
公称口径	LXF-50E	DN50	合格
	LXF-80E	DN80	合格
	LXF-100E	DN100	合格
指示范围及 颜色标记	LXF-50E	符合要求	合格
	LXF-80E	符合要求	合格
	LXF-100E	符合要求	合格
外观检查	标志齐全、正确，封印完好、完整		合格
过载流量	LXF-50E	31m <sup>3</sup> /h	合格
	LXF80E	78m <sup>3</sup> /h	
	LXF-100E	125m <sup>3</sup> /h	
常用流量	LXF-50E	25m <sup>3</sup> /h	合格
	LXF80E	63m <sup>3</sup> /h	
	LXF-100E	100m <sup>3</sup> /h	

分界流量	LXF-50E	0.04m <sup>3</sup> /h	合 格
	LXF80E	0.10m <sup>3</sup> /h	
	LXF-100E	0.16m <sup>3</sup> /h	
最小流量	LXF-50E	0.025 m <sup>3</sup> /h	合 格
	LXF80E	0.063m <sup>3</sup> /h	
	LXF-100E	0.100m <sup>3</sup> /h	
密封检查	1.6MPa / 1Min		合 格
压力损失	Δ p63		合 格
试验结论	合 格		

检定员: 检 11      核验员: 检 7      日期: 2017-04-03



以下空白