

宁波埃美柯水表有限公司

检测报告



TEST REPORT

证书编号: AM170229-1

计量器具名称 014 水平螺翼式液封水表

型号 / 规格 LXLY-200E

制造单位 宁波埃美柯水表有限公司

检定结论 合格



地址: 宁波骆驼通和东路 68 号

邮编: 315202

电话: 0574-86590821

传真: 0574-86590822

检定依据：GB/T 778-2007/ISO4064：2005

《封闭满管道中水流量的测量饮用冷水水表和热水水表》

JJG162-2009 《冷水水表》

检定的主要计量标准器具和设备

序号	检验设备名称	规格
1	水表检定装置	DN80~200
2	水表耐压测试台	DN50~200
3	游标卡尺	0~300mm

检定结果

项目	内 容		结 论
公称口径	LXLY-200E	DN200	合 格
指示范围及 颜色标记	LXLY-200E	符合要求	合 格
外观检查	标志齐全、正确，封印完好、完整		合 格
过载流量	LXLY-200E	500.00m ³ /h	合 格
常用流量	LXLY-200E	400.00m ³ /h	合 格
分界流量	LXLY-200E	80.00m ³ /h	合 格
最小流量	LXLY-200E	20.00m ³ /h	合 格
密封检查	1.6MPa / 1Min		合 格
压力损失	Δp63		合 格
试验结论	合 格		

检定员：

检 11

核验员：

检 7

日期：

